

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)



**N RU C-RU.АД67.В.00415/22**

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Деруфа», ОГРН: 1065038032806, ИНН: 5038052374  
Место нахождения (адрес юридического лица): 141250, Россия, Московская область, город Пушкино, село Рахманово, территория промзона Рахманово, дом 15Б, строение 2, телефон: +7 (495) 993-64-54, адрес электронной почты: info@derufa.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Деруфа», ОГРН: 1065038032806, ИНН: 5038052374  
Место нахождения (адрес юридического лица): 141250, Россия, Московская область, город Пушкино, село Рахманово, территория промзона Рахманово, дом 15Б, строение 2

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»  
ОГРН: 1165005050396, ИНН: 5005062313 Адрес юридического лица: 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 115088, Россия, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4, эт. 3, пом. II, комн.12, 13, 14, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покрывает для внутренней отделки помещений из штукатурок декоративных на основе стирол-акриловой дисперсии, толщиной сухого слоя от 0,2 мм до 2 мм, с расходом на один слой от 0,3 кг/м<sup>2</sup> до 3,6 кг/м<sup>2</sup>, марок: ВД-АК-00553; ВД-АК-00554; ВД-АК-00555; ВД-АК-00558; ВД-АК-00567; ВД-АК-00656; ВД-АК-00659; ВД-АК-00661; ВД-АК-00660, выпускаемых по ТУ 5772-003-96289979-2007 «Материалы отделочные полимерные. Технические условия» с изм. № 1  
Серийный выпуск  
код ОКПД 2: 20.30.22.110  
код ТН ВЭД ЕАЭС:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола сертификационных испытаний № 2876/М-22 от 27.04.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78); акта о результатах анализа состояния производства № 35 от 08.02.2022 г.  
Схема сертификации: 4с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1 согласно Приложению на 1 листе.  
Условия хранения продукции: в крытых складских помещениях при температуре не ниже +5 °С.  
Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 28.04.2022 г. по 27.04.2027 г.



М.П. **Руководитель**  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

**Эксперт-аудитор**  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

  
(подпись)

Смолин Павел Юрьевич  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00415/22

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Группа горючести - слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2)




И.П. Руководитель  
(заместитель руководителя) органа  
по сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

  
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

  
(подпись)

Смолин Павел Юрьевич  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))